

Директору

ТОО «Asia Water Service»

Цой Роману Павловичу

E-mail: [info@waterservice.kz](mailto:info@waterservice.kz)

Копия: [aizhan.k@waterservice.kz](mailto:aizhan.k@waterservice.kz)

Уважаемый Роман Павлович,

Настоящим сообщаем Вам информацию о работе фильтрующих элементов (картриджей) для механической очистки воды AWS-40SL-5 партия №0001 от 03.06.2019 года, направленных нам исх.№ 06/П-70 от 17.06.2019 года. Указанные картриджи были установлены 27.11.2019 года в барьерный фильтр перед установкой обратного осмоса №4, в составе AGB-RO-2x10x37-8x99.7-BW-7 после механических фильтров установки реагентного умягчения. Общее время эксплуатации фильтрующих элементов составило 84 суток. За время эксплуатации фильтры показали хорошие данные в плане барьерных функций по очистке воды от механических примесей, в том числе железа. Селективность в заданном диапазоне в процессе эксплуатации составила 95-97%.

Начальник химического цеха



Шарыпов А.С.