**«Ақтөбе рельс-арқалық зауыты»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**

030000, Қазақстан Республикасы,
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы,
Алматы ауданы,
Курайлы тұрғын үй алабы, 397 «Б» үй
Тел.: +7(7132)74-48-02, 74-48-03,
факс: +7(7132)74-48-31
**Эл.пошта: office@arbz.kz**

**Aktobe Rail and Section Works
Limited Liability Partnership**

Building 397 B, Kuraily residential area,
Almaty district, Aktobe city,
Aktobe region, postal code 030000,
Republic of Kazakhstan
Tel.: +7(7132)74-48-02, 74-48-03,
fax: +7(7132)74-48-31
**E-mail: office@arbz.kz**

**Товарищество с ограниченной
ответственностью «Актюбинский
рельсобалочный завод»**

Республика Казахстан,
Актюбинская область, город Актобе,
район Алматы, жилой массив Курайлы,
дом 397 «Б», почтовый индекс 030000.
Тел.: +7(7132)74-48-02, 74-48-03,
факс: +7(7132)74-48-31
**Эл.адрес: office@arbz.kz**

*Шығыс №* 17-04-5292-34
*«* 30 *»* 09 *20* 19 *ж.*

Директору
ТОО «Asia Water Servise»
Цой Роману Павловичу
E-mail: info@waterservice.kz
Копия: aizhan.k@waterservice.kz

Уважаемый Роман Павлович,

Настоящим сообщаем Вам информацию о работе фильтрующих элементов (картриджей) для механической очистки воды AWS-40SL-5 партия №0001 от 03.06.2019 года, направленных нам исх.№ 06/П-70 от 17.06.2019 года. Указанные картриджи были установлены 22.07.2019 года в барьерный фильтр перед установкой обратного осмоса №4 , в составе AGB-RO-2x10x37-8x99.7-BW-7 после механических фильтров установки реагентного умягчения. Общее время эксплуатации фильтрующих элементов составило 45 суток. За время эксплуатации фильтры показали хорошие данные в плане барьерных функций по очистке воды от механических примесей, в том числе железа. Селективность в заданном диапазоне в процессе эксплуатации составила 95-97%.

**Генеральный директор** **В.В. Обилец.**

*Исполнитель*
*Шингарева Л.Г.*
*87015210353*

025002